

Werkskalibrierschein Nr.
Factory calibration certificate no.

XXXXXXX

Hiermit bestätigen wir, dass untenstehend genanntes Messsystem unter Beachtung eines nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziertem Qualitätsmanagementsystem kalibriert wurde.

Hereby we confirm that the below mentioned measuring system was calibrated in compliance with an accredited quality management system, which has been certified by DIN EN ISO 9001:2015

Stegener Str. 10
79199 Kirchzarten

Tel: +49 7661 3963-0

www.halstrup-walcher.de
info@halstrup-walcher.de

Prüfling / Device under Test

Hersteller / Manufacturer	halstrup-walcher GmbH
Produkt / Product	P26
Messbereich / Measurement range	0 ... 500 Pa
Ausgang / Output	0...10 V
Anzeige / Display	LCD
Messgenauigkeit / Meas. accuracy	±0,5%
Seriennummer / Serial no.	xxxx.xxxx XXxx xxxx
Kunden Prod. ID / Customer prod. ID	

Prüftemperatur /
Testing temperature: 22°C / 71,6°F

Druckmedium /
Pressure medium: Luft / Air

Referenz /
Test standard

Spannungs-, Strommessgerät /
Voltmeter, amperemeter

Hersteller / Manufacturer	Mensor	Agilent
Produkt / Product	CPC6000	34970A
Messbereich / Measurement range	-15...15 hPa	100 VDC
Messgenauigkeit / Meas. accuracy	0,003 hPa	0,0045% of read. + 0,0006% of range
Auflösung / Resolution	0,0001 hPa	1 mV (5½-stellig / 5½ digits)
Seriennummer / Serial no.	621151-2	MY58002210
Kalibrierschein / Calibration certificate	5661422	1-15388874093-1

Referenzgeräte auf nationale Normale rückführbar / Reference standards traceable to national standards

Der Prüfling erfüllt die zugesagten technischen Spezifikationen / The specimen meets the promised technical specifications

Prüfdruck / Test pressure [Pa]	Sollwert / Set value [V]	Istwert / Actual value [V]	Abweichung / Deviation [V]
0,00	0,000	0,005	0,005
125,00	2,500	2,514	0,014
250,00	5,000	5,015	0,015
375,00	7,500	7,514	0,014
500,00	10,000	9,986	-0,014
500,00	10,000	9,978	-0,022
375,00	7,500	7,502	0,002
250,00	5,000	5,006	0,006
125,00	2,500	2,513	0,013
0,00	0,000	-0,004	-0,004
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Kirchzarten, 09.05.2023
F-FE-127.xls / Vers. I



(i.A. Max Mustermann)

Geschäftsführer / Managing directors:
Jürgen Walcher,
Christian Sura

Handelsregister Freiburg / Register Court of Freiburg
HRB / Register of Companies: HRB 2209
UST-ID-Nr. / VAT ID: DE 811169901